

Приложение  
к постановлению  
Федеральной службы  
по экологическому,  
технологическому  
и атомному надзору  
от 2006 г.  
№

## Изменение № 2

### в ПНАЭ Г-7-008-89 “Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок”

Введено в действие с \_\_\_\_\_

Содержание изменения.

Пункт 7.2.1 изложить в следующей редакции:

“7.2.1. Конкретный перечень оборудования и трубопроводов, подлежащих контролю, устанавливается типовыми программами контроля, которые разрабатываются эксплуатирующей организацией, согласовываются разработчиками РУ, АЭУ и головной материаловедческой организацией, утверждаются эксплуатирующей организацией. Для проектируемых АЭУ типовая программа эксплуатационного контроля состояния основного металла и сварных соединений разрабатывается и утверждается разработчиками РУ и АЭУ и согласовывается головной материаловедческой организацией”.

В подпункте 4) пункта 7.2.2 слова “трубопроводы группы В” заменить словами “трубопроводы группы А и В”.

Пункт 7.6.3 изложить в следующей редакции:

“7.6.3. Контроль механических свойств основного металла и сварных соединений трубопроводов должен проводиться по рабочим программам. Периодичность контроля механических свойств устанавливается типовой программой контроля”.